

Warszawa, 18 czerwca 2020 r.  
KL/312/224/DG/2020

Pan  
**Robert Nowicki**  
Podsekretarz Stanu  
Ministerstwo Rozwoju

*Szanowny Panie Ministrze,*

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Rozwoju: 16) oraz w nawiązaniu do pisma DAB-Ia.0211.3.2020.SM.4, w załączeniu przesyłam uwagi Konfederacji Lewiatan do przedmiotowego projektu.

Z poważaniem,



Maciej Witucki  
Prezydent Konfederacji Lewiatan

Załącznik:

Uwagi Konfederacji Lewiatan do rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.



**Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.**

L.P.	Podmiot zgłaszający	Treść uwagi	Uzasadnienie	Proponowane rozwiązanie
1.	Konfederacja Lewiatan	§ 21 ust. 1 pkt 9 lit. d należy uzupełnić o określenie jakich elementów budynku dotyczą „właściwości akustyczne”. Obecny zapis nie precyzuje czy chodzi o właściwości akustyczne obiektu, czyli jaki hałas może być emitowany przez budynek (np. multikino), czy o elementy budynku, które muszą spełnić wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej lub czasu pogłosu	Pozostawienie niejednoznacznego określenia „właściwości akustyczne” będzie okazywać do rozbieżnych interpretacji	§ 21 ust. 1 pkt 9 lit. d winien brzmieć: „właściwości akustycznych budynku jak i jego poszczególnych elementów oraz emisji drgań.....
2.	Konfederacja Lewiatan	§ 24 – w paragrafie tym są szczegółowo wymienione wymagania dotyczące zawartości części opisowej i ma ona zawierać informacje dotyczące rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych w zakresach odpowiadających działom Warunków Technicznych, poza działem dotyczącym akustyki.	Pominięcie w części opisowej projektu informacji na temat właściwości akustycznych przegród wewnętrznych i zewnętrznych oraz parametrów akustycznych przewidzianych dla pomieszczeń objętych normą PN-B-02151-4 (czas pogłosu) nie będzie dawać gwarancji inwestorowi, że te wymagania zostaną spełnione, a późniejsza ich weryfikacja jest albo bardzo trudna albo bardzo kosztowna.	W § 24 należy dodać pkt 12 – rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych i wewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, mającymi wpływ na właściwości akustyczne.