

Warszawa, 24 listopada 2022 r.

KL/468/228/AB/2022

Pani

Anna Moskwa

Minister Klimatu i Środowiska

Szanowna Pani Minister,

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących (UD 453), przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan.

Z poważaniem,



Maciej Witucki

Prezydent Konfederacji Lewiatan

Załącznik:

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących (UD 453).

Uwagi

do projektu o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących (UD 453)

Lp .	Podmiot wnoszący uwagę	Jednostka redakcyjna, do której wnoszona jest uwaga ¹⁾	Treść uwagi	Propozycja brzmienia przepisu	Stanowisko do uwagi
1	Konfederacja Lewiatan	Art. 5, punkt 2, podpunkt 4)	<p>Aktualnie Operatorzy wydają zapewnienia o możliwości zasilenia lub techniczne warunki przyłączenia (TWP). Ta ustawa wprowadza trzecie pojęcie - opinia. Uważamy, że przed złożeniem wniosku o wydanie ULI inwestor powinien uzyskać TWP na zasadach określonych przez IRiESP lub/i IRiESD.</p> <p>Stąd zapisy: punktu 3 nakładającego na m.in. OSD lub OSP termin 14 dni na wydanie opinii oraz punktu 4 stanowiącego, że opinia taka zastępuje wszelkie inne decyzje, zgody, opinie, itp. nie są właściwe i powinny być w przypadku TWP usunięte. Powodują one, że OSD bez wykonania ekspertyzy wpływu przyłączenia na sieć i bez jej uzgodnienia z OSP (bo po prostu nie zdąży tego</p>	Uwaga ogólna	

¹⁾ W przypadku aktu nowelizującego należy wskazać jednostkę redakcyjną projektu oraz jednostkę redakcyjną zmienianego aktu prawnego.

Lp.	Podmiot wnoszący uwagę	Jednostka redakcyjna, do której wnoszona jest uwaga ¹⁾	Treść uwagi	Propozycja brzmienia przepisu	Stanowisko do uwagi
			<p>wykonać), musi zdecydować, czy przyłączy czy też nie, czyli będzie działał niezgodnie z postanowieniami IRiESD i IRiESP.</p> <p>Opisany w projekcie ustawy tryb pozyskiwania praw do nieruchomości i decyzji w zakresie pozwolenia na budowę powinien dotyczyć oprócz samej elektrowni, także sieci energetycznych koniecznych do przyłączenia tejsze do sieci operatora.</p>		

KL/468/228/AB/2022

