

**Tabela uwag z konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Energii zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemu pomiarowego
(nr 34 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Energii)**

Lp.	Podmiot wnoszący uwagę	Jednostka redakcyjna, do której wnoszona jest uwaga ¹	Treść uwagi	Propozycja brzmienia przepisu
1.	Konfederacja Lewiatan	§ 7 ust. 8 pkt 3a	Wnosimy o doprecyzowanie przepisów dotyczących specjalnych urządzeń pomiarowych poprzez wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację oraz pozyskiwanie i przetwarzanie danych z tych urządzeń. Logika rynku usług elastyczności i DSR wskazuje, że: 1. Specjalne urządzenie pomiarowe służy rozliczeniu usługi elastyczności, a nie energii dostarczonej do PPE. 2. Beneficjentem danych jest agregator, dostawca usługi elastyczności lub inny podmiot odpowiedzialny za rozliczenie usługi. 3. OSD nie powinien być zobowiązany do utrzymywania dodatkowej infrastruktury teleinformatycznej dla urządzeń niebędących częścią układu pomiarowo-rozliczeniowego służącego rozliczeniu energii elektrycznej. 4. Koszty takiej infrastruktury powinni ponosić tylko klienci korzystający z usług elastyczności, a nie wszyscy klienci przyłączeni do sieci OSD poprzez taryfę dystrybucyjną.	Dodanie dodatkowych zapisów do § 7 ust. 8 pkt. 3a: <i>Specjalne urządzenia pomiarowe nie stanowią elementu systemu pomiarowego OSD.</i> <i>Dane ze specjalnych urządzeń pomiarowych są pozyskiwane, przetwarzane i przechowywane przez podmiot świadczący usługę elastyczności, agregatora lub inny podmiot odpowiedzialny za rozliczenie tej usługi.</i>